



T.C.  
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Sayı : E-68246331-115.02-854694  
Konu : Beton Raporları Uygunluk Onayı

01.02.2021

AKADEMİK TEKNİK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ

Mustafa Kemal Paşa Mah., No : 120/1, Avcılar-İSTANBUL

İlgi: 28.01.2021 tarih ve 852341 sayılı dilekçeniz.

OSMANAĞA Mah.18 pafta, 1310 ada, 195 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, Müdürlüğümüz sonuçlarına göre temel altı kazık, temel, 2.bodrum kat tavan ve zemin kat kolon perde tavan yapı elemanları uygun olup ve Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda kuyu temel(04/06/2020), kuyu temel(08/06/2020), temel altı kazık, temel, 2.bodrum kat kolon perde, 2.bodrum kat tabliye, 1.bodrum kat kolon tabliye, zemin kat kolon tabliye, 2.normal kat kolon perde tabliye ve 3.normal kat kolon perde tabliye yapı elemanları için sonuçların projesini sağladığı ve bakanlık onaylı laboratuvarın almış olduğu karot basınç dayanımının 1.normal kat kolon perde tabliye yapı elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

Feyza GÜR BAYKARA  
Yapı Kontrol Müdürü

Ek:

- 1- Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu
- 2- Karot Raporu

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge doğrulama kodu:0D0510AC9BF8 Doküman No:854694 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/kadikoy-belediyesi-ebvs>

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İSTANBUL  
Telefon: 02165425000 dhl.1342(\*) Kep: kadikoybelediyesi@hs01.kep.tr  
e-posta: yapi.kontrol@kadikoy.bel.tr internet adresi: www.kadikoy.bel.tr

Bilgi için:  
Duygu DEMIRKAN

