



T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü



Orkun Kesitler
%60

Sayı :68246331-310.99
Konu :BETON SONUÇ RAPORLARI

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Sarayardı Cd. Toprak İş Merkezi No:104 Kat:1 Hasanpaşa

İlgi : 30/10/2018 tarihli ve 79917 sayılı dilekçe

Caferağa Mah. 30 pafta, 140 ada, 36 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda 1. kat kolon perde tavan, 2. kat kolon perde tavan, 4. kat kolon tavan yapı elemanları için sonuçların projesini sağladığı ve bakanlık onaylı laboratuvarın almış olduğu karot basınç dayanımının 3. kat kolon tavan yapı elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür. Bilgilerinize rica ederim.

e-İmzalıdır
Y. Müh. Kemal HIŞMAN
Müdür V.

Ek:GÖKÖZ 36 PARSEL (4 sayfa)

31/10/2018 Mühendis
31/10/2018 İnşaat Mühendisi
31/10/2018 Büro Sorumlusu

Murat SARIŞEN
Günday MAZLUM
Menekşe PERDİ

Evrak Doğrulamak İçin: https://ebys.kadikoy.bel.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BEASBCECZ

Adres:Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 34722 Kadıköy/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat SARIŞEN
Unvanı: Mühendis

Telefon:216 542 50 00 Faks:2163459143





T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü



Öncent Kesikbaş

Sayı :68246331-310.99
Konu :BETON SONUÇ RAPORLARI

9/10

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Sarayardı Cd. Toprak İş Merkezi No:104 Kat:1 Hasanpaşa

İlgi : 30/10/2018 tarihli ve 79919 sayılı dilekçe

Caferağa Mah. 30 pafta, 140 ada, 36 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, Müdürlüğümüz sonuçlarına göre kazık, ana bina temel yapı elemanı uygun olup, Bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda kuyu temel, mini kazık, temel yapı elemanları için sonuçların projesini sağladığı ve bakanlık onaylı laboratuvarın almış olduğu karot basınç dayanımının bodrum kat kolon tavan, zemin kat kolon tavan yapı elemanları için proje mukavemetini sağladığı görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır
Y. Müh. Kemal HIŞMAN
Müdür V.

Ek:
1- GÖKÖZ 36 PARSEL (4 sayfa)
2- GÖKÖZ İNŞAAT - 36 PARSEL

31/10/2018 Mühendis
31/10/2018 İnşaat Mühendisi
31/10/2018 Büro Sorumlusu

Murat SARIŞEN
Günday MAZLUM
Menekşe PERDİ

Evrakı Doğrulamak İçin: https://ebys.kadikoy.bel.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENUBCEEJ

Adres: Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 34722 Kadıköy/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat SARIŞEN
Unvanı: Mühendis

Telefon:216 542 50 00 Faks:2163459143

