

T.C.

**KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**Yapı Kontrol Müdürlüğü**

G.İ./01/2016

Sayı : 68246331 -1794/2451172

**Konu:RAPOR İNCELEME SONUÇLARI****YAPI DENETİM BÜROSUNA**

İLGİ : 12.01.2016 Tarihli ve 1794/2451172 sayılı Dilekçe

Osmanağa Mah. 11 pafta, 1273 ada, 77 parselde yapılan konut inşaatı işine ait beton sonuçları incelenmiş olup, 06.01.2015 2014/2180003-2215048 tarihli ve onaylı statik proje beton mukavemeti C30'dur. Kadıköy belediyesi beton zemin laboratuvarı sonuçlarına göre temel, zemin kat kolon tavan yapı elemanları uygundur ve bakanlık onaylı yetkili laboratuvarın idareye sunmuş olduğu raporlarda temel, 1. bodrum kat kolon perde, 1. bodrum kat kolon perde 2. kısım, 1. bodrum kat kolon perde tavan, zemin kat kolon tavan, 1. kat kolon tavan yapı elemanları için sonuçlar projesine uygun olduğu görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.

EK: Saygın Yapı denetim Beton sonuçları  
:Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Lab. Beton SonuçlarıBerna OYGUÇ  
Beton Zemin Lab. Şefi

G.İ./01/2016 Murat SARIŞEN Müh.

G.İ./01/2016 Menekşe PERDİ Müh.

Kadıköy Belediye Başkanlığı,Hasanpaşa34722 İSTANBUL TR  
Tel:+90 216 542 50 00/1651-1652

Laboratuvar: Tel:-90 216 327 83 50 Fax: +90 216 327 64 90

Elektronik Ağ:www.kadikoy.bel.tr