

PAFTA	104	Numuneyi Alan Laboratuvar	CONTROL İNŞ. VE YAPI MALZ. LAB.
ADA	3963	Numune Cinsi ve Boyutları	15 X 15 X 15 KÜP
PARSEL	9	Şartname Limitleri	TS13515/NİSAN2015
BETON FABRİKASI	AKDAN	f _{cmin}	32 N/mm ²
BETON SINIFI	C30	f _{cort}	37 N/mm ²

YAPI ELEMANI	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
TEMEL	G1	45	44,00	42,17	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		43					
	G2	38	39,00				
		40					
	G3	42	43,50				
		45					

2. BODRUM KAT KOLON TAVAN	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	40	39,00	41,75	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		38					
	G2	44	44,50				
		45					

1. BODRUM KAT KOLON TAVAN	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	38	38,50	41,83	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		39					
	G2	40	41,00				
		42					
	G3	46	46,00				
		46					

ZEMİN KAT KOLON PERDE TABLİYE	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	48	47,50	47,33	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		47					
	G2	47	47,50				
		48					
	G3	47	47,00				
		47					

1. NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	46	47,00	47,67	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		48					
	G2	49	48,00				
		47					
	G3	48	48,00				
		48					

2. NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	47	47,50	47,67	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		48					
	G2	47	47,50				
		48					
	G3	48	48,00				
		48					

3. NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					f _{ck} =37	≥ f _{ck}	
	G1	48	47,50	48,50	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		47					
	G2	49	48,50				
		48					
	G3	49	49,50				
		50					

